



# 防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE21.1570  
Certificate No.

产品名称 Name of Product	干簧管远传变送器
型号及规格 Type of Product	Reed-11D
防爆标志 Marking	Ex d II CT6 Gb
技术文件 Technical Documents	Q/JWFLAP03-2015
图号 Drawing No.	Reed-11.00
备注 Note (s)	

1. 额定电压: DC24V。
2. 额定功率: 0.6W。
3. 使用环境温度:  $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +60^{\circ}\text{C}$ 。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010

GB 3836.2-2010

发给: 深圳计为自动化技术有限公司  
Issued to:

本证失效日期: 2026-05-26

Date of Expire:

发证日期: 2021-05-26

Date of Issue:

中心印章  
Center seal



中心主任  
Director

刘红亮

国家防爆产品质量监督检验中心(天津)  
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)  
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>